ENAC
ENSAYOS
Nº 268/LE551
Nº 268/LE1207

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Laboratorios Munuera S.L.U.
P.I. Oeste, C/. Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
E-mail: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera, S.L.U.

ACCIONA FAVARA
C/ De lés Oliveres, 1
Favara
46614 Alicante 4756
A/A: Sabrina López

Bol. Análisis: 16-02-3726-0

F. toma muestra: 25/02/2016 9:30 ***F. entrada:*** 26/02/2016 ***F. inicio:*** 26/02/2016 ***F. finalización:*** 01/03/2016
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM DEPÓSITO SANT LLORENÇ 2-FAVARA
Referencia:
Remitido por: ACCIONA FAVARA
Objeto: Análisis tipo CONTROL DEPOSITO
Escritos relac.: 765 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml , pl.50 ml + SO4H2
F. boletín: 01/03/2016 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
*** CLORO LIBRE RESIDUAL** *Determinación in situ por el tomador de muestra.*	1.0	mg/l	Hasta 1	*R.D. 140/2003*
pH *Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 14).*	7.39	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	*R.D. 140/2003*
CONDUCTIVIDAD a 20 º C *Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).*	971	µS/cm	Hasta 2500	*R.D. 140/2003*
*** OLOR** *Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 116).*	1	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
*** SABOR** *Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 117).*	1	Índice de dilución	Hasta 3	*R.D. 140/2003*
TURBIDEZ *Método nefelométrico (PE/MUNLAB/06 16).*	< 0.20	UNF	Hasta 1	*R.D. 140/2003*
COLOR *Medida directa. Método fotométrico (PE/MUNLAB/06 31).*	< 5	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	*R.D. 140/2003*
AMONIO *Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 05).*	< 0.050	mg NH_4^+/l	Hasta 0.5	*R.D. 140/2003*
Rcto. aerobios totales a 22 ºC *Recuento en placa (PEm/MUNLAB/06 19).*	< 1	ufc/ ml	Hasta 100	*R.D. 140/2003*
COLIFORMES TOTALES *Recuento por filtración de membrana (PEm/MUNLAB/06 31).*	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
Escherichia coli B-D-Glucuronidasa + *Recuento por filtración de membrana (PEm/MUNLAB/06 04).*	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*
Clostridium perfringens *Recuento por filtración de membrana (PEm/MUNLAB/06 39).*	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	*R.D. 140/2003*

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.
-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos físico-químicos y microbiológicos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente. Así como la información completa de sus ensayos.
-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de MUNUERLAB.
FR/MUNLAB/MG/01.rev8

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por BVC bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

ENAC
ENSAYOS
Nº 268/LE551
Nº 268/LE1207

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Laboratorios Munuera S.L.U.
P.I. Oeste, C/. Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
E-mail: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera, S.L.U.

ACCIONA FAVARA
C/ De lés Oliveres, 1
Favara
46614 Alicante 4756
A/A: Sabrina López

Bol. Análisis: 16-02-3726-0

F. toma muestra: 25/02/2016 9:30 ***F. entrada:*** 26/02/2016 ***F. inicio:*** 26/02/2016 ***F. finalización:*** 01/03/2016
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM DEPÓSITO SANT LLORENÇ 2-FAVARA
Referencia:
Remitido por: ACCIONA FAVARA
Objeto: Análisis tipo CONTROL DEPOSITO
Escritos relac.: 765 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml , pl.50 ml + SO4H2
F. boletín: 01/03/2016 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia

Los siguientes comentarios quedan fuera del alcance de la acreditación:
Los parámetros analizados cumplen con lo estipulado por el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Ensayos validados por:
Area Físico-Químico
Area Microbiología

Fdo. Jose A. Ayala Martí
Responsable de división

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.
-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos físico-químicos y microbiológicos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente. Así como la información completa de sus ensayos.
-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de MUNUERLAB.
FR/MUNLAB/MG/01.rev8

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por BVC bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.